

Результаты исследований качества питьевой воды водопроводной сети п.Сосенский, Калужской обл., за 2017 г.

Дата отбора	Точки отбора проб	цветность	запах	вкус	мутность	железо общ.	хлориды	аммиак (по азоту)	нитрит-ион	нитрат-ион	окисляемость	жесткость	Ост. акт. хлор	термотол. колиф. бак.	общ. колиф. бак.	ОМЧ в 1 мл
вд. кэм		градус цветности	балл	балл	мг/дм <sup>3</sup>	мг/дм <sup>3</sup>	мг/дм <sup>3</sup>	мг/дм <sup>3</sup>	мг/дм <sup>3</sup>	мг/дм <sup>3</sup>	мг/дм <sup>3</sup>	°Ж	мг/дм <sup>3</sup>	КОЕ в 100мл	КОЕ в 100мл	КОЕ в 1мл
ТДК		20	2	2	1,5	0,3	350	2	3	45	5	7	0,8-1,2	КОЕ в 100мл	КОЕ в 100мл	не > 50
24.01.17	Школа искусств	3,3	0	0	1,11	0,3	6,1	<0,1	<0,003	<0,44	1,22		<0,1	не обн	не обн	0
	Школа - интернат	6,9	0	0	0,61	0,11	2,1	<0,1	<0,003	<0,44	1,22		<0,1	не обн	не обн	0
	Д/С "Колокольчик"	5,2	0	0	<0,58	0,15	4,1	<0,1	<0,003	<0,44	1,11		0,11	не обн	не обн	0
	Д/С "Радина"	6	0	0	<0,58	0,21	2,6	<0,1	0,003	<0,44	0,98		<0,1	не обн	не обн	0
	Школа № 2	8,7	0	0	<0,56	0,19	2,1	<0,1	0,008	<0,44	1,22		<0,1	не обн	не обн	2
	Реабилитацион. центр	3,3	0	0	0,63	<0,1	2,1	<0,1	0,009	<0,44	1,22		<0,1	не обн	не обн	0
09.02.17	Школа искусств	6	0	0	<0,58	0,12							<0,1	не обн	не обн	0
	Школа - интернат	5,1	0	0	<0,58	<0,1		<0,1	0,004	0,45			<0,1	не обн	не обн	0
	Д/С "Колокольчик"	4,5	0	0	<0,58	0,11							0,14	не обн	не обн	0
	Д/С "Радина"	4,5	0	0	<0,58	<0,1							<0,1	не обн	не обн	0
	Школа № 2	9,1	0	0	<0,58	0,25							<0,1	не обн	не обн	0
	Реабилитацион. центр	5,5	0	0	<0,58	0,12							<0,1	не обн	не обн	0
02.03.17	Школа искусств	3,7	0	0	<0,58	0,17							<0,1	не обн	не обн	0
	Школа - интернат	3,4	0	0	<0,58	<0,1		<0,1	<0,003	0,83			<0,1	не обн	не обн	0
	Д/С "Колокольчик"	2,7	0	0	<0,58	<0,1							<0,1	не обн	не обн	0
	Д/С "Радина"	2,7	0	0	<0,58	0,12							<0,1	не обн	не обн	0
	Школа № 2	5,4	0	0	4	1,07							<0,1	не обн	не обн	0
	Реабилитацион. центр	3,4	0	0	<0,58	<0,1							<0,1	не обн	не обн	0
04.04.17	Школа искусств	4,8	0	0	<0,58	<0,1							<0,1	не обн	не обн	0
	Школа - интернат	4,8	0	0	0,62	0,11		<0,1	<0,003	0,28			<0,1	не обн	не обн	1
	Д/С "Колокольчик"	4,4	0	0	<0,58	0,12							<0,1	не обн	не обн	0
	Д/С "Радина"	4,4	0	0	0,62	0,14							<0,1	не обн	не обн	1
	Школа № 2	6,8	0	0	0,78	0,27							<0,1	не обн	не обн	0
	Реабилитацион. центр	3,4	0	0	0,62	0,16							<0,1	не обн	не обн	0

Исследования проведены ОИБЛ ПВ на Окском в/з ГП "Калугаоблводоканал"

Начальник ОИБЛ ПВ на Окском в/з ГП "Калугаоблводоканал" Шмарева

